

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0**

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.Н.00360  
*(номер сертификата соответствия)*

032380  
*(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
*(наименование и местонахождение заявителя)*

Акционерное общество «Стройкомплект-Эмаль», ОГРН: 1027739165222  
 Юридический адрес: 214025, Смоленская область, город Смоленск, улица Нахимова, дом 13Г, квартира 52, РОССИЯ. Фактический адрес: 214031, Смоленская область, город Смоленск, улица Смольянинова, дом 20, РОССИЯ, телефон: +7(4812)62-26-51, адрес электронной почты: slkz@slkz.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
*(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

Акционерное общество «Стройкомплект-Эмаль»  
 Юридический адрес: 214025, Смоленская область, город Смоленск, улица Нахимова, дом 13Г, квартира 52, РОССИЯ. Фактический адрес: 214031, Смоленская область, город Смоленск, улица Смольянинова, дом 20, РОССИЯ, телефон: +7(4812)62-26-51, адрес электронной почты: slkz@slkz.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
*(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

*(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Покрyтия из эмалей ПФ-115 торговых марок: «Slaven», «Славен», выпускаемых по ГОСТ 6465-76 (с Изменениями № 1-5), высший сорт; из эмали ПФ-115 торговой марки «Сологика», выпускаемой по ГОСТ 6465-76 (с Изменениями № 1-5), первый сорт, нанесенные на негорючее основание, с расходом не более 140 г/м<sup>2</sup>  
 Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)  
**20.30.12.130**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
*(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)*

ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, ГОСТ 12.1.044-89 4.20  
 код ТН ВЭД ЕАЭС  
**3208909900**  
 (См. приложение - бланк № 006537)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №БЦПР190-03-29/1 от 29.03.2021 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
*(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К00072 от 25.01.2021 г., выдан ОС ООО «Лаборатория стандартов», рег.№ ЦОТК ИДВ0.RU.ОС.МК009

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 30.03.2021 г. по 29.03.2026 г.




Руководитель  
 (заместитель руководителя  
**органа по сертификации**)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

**Д.О. Минаев**

Эксперт (эксперты)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

**М.О. Юдин**



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0**

**приложение**  
**к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.Н.00360  
*(номер сертификата соответствия)*

**006537**  
*(учетный номер бланка)*

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)



**Руководитель**  
 (заместитель руководителя  
**органа по сертификации)**  
 (подпись, инициалы, фамилия)

**Д.О. Минаев**

**Эксперт (эксперты)**  
 (подпись, инициалы, фамилия)

**М.О. Юдин**